

中心城区城镇污水处理厂运行情况公示表 (2023 年 12 月)

填报单位: (公章)

污水处理厂名称	设计规模 (万吨/日)	平均处理量 (万吨/日)	进水 COD 浓度设计标准 (mg/l)	平均进水 COD 浓度 (mg/l)	进水氨氮浓度设计标准 (mg/l)	平均进水氨氮浓度 (mg/l)	出水是否达标	超标项目及数值
猎德污水处理厂	120	119.63	263	222	25	23.2	是	无
大坦沙污水处理厂	55	41.90	250	266	30	23.4	是	无
沥滘污水处理厂	75	62.83	280	270	29	27.3	是	无
西朗污水处理厂	50	27.38	270	291	22.5	25.5	是	无
大沙地污水处理厂	45	23.57	270	241	25	25.0	是	无
龙归污水处理厂	29	15.66	280	322	30	35.7	是	无
竹料污水处理厂	6	4.92	280	268	30	24.1	是	无
石井污水处理厂	30	22.61	290	224	28.5	37.1	是	无
京溪地下净水厂	10	7.27	270	269	30	30.4	是	无
石井净水厂	30	27.58	280	258	30	30.4	是	无
健康城净水厂	10	5.53	280	211	30	27.2	是	无
江高净水厂	16	9.93	280	250	30	34.5	是	无
大观净水厂	20	14.73	270	295	30	39.0	是	无

备注: 本月平均进水 COD 浓度及平均进水氨氮浓度数据来源于广州市城市排水有限公司